

# 博新建設 安全パトロールチェックリスト表

実施年月日 24年11月19日

工事名	西日本銀行下岡支店		元請名	松井建設(株)	
当月月間	整理整頓-不安全行動の防止		所長名	長中 所長	
安全目標			署名欄	長中	
現場進捗状況	1階型枠建立		人員	7名	チェック
安全管理 及 活動	作業責任者選任	責任者を表示して下す。(クレーン点検色も)			△
	保護具服装				✓
	安全標識の掲示				△
	KY活動				✓
	その他				
型枠	整理整頓	作業後の片付をお願ひです			
	型枠支保工				✓
	電動工具				✓
	その他				
高所 作業	安全帯の使用	良好			
	脚立、立馬の適正	立馬使用時は手刹を使用、水平に設置して下す。			
	その他				
安全通路	通路の確保	せまい下すか通路を設けて下す。			
	差し筋の養生				✓
	その他				
足場 及 表示	開口部の防護				✓
	立入禁止の表示				✓
	可動式足場				✓
	その他				
重機 電気	重機・クレーン等				✓
	器具及び配線				✓
	照明				✓
防火	消火器の設置				✓
(上記項目以外) その他		休憩所を設けて下す。			
総 評	一仕事-片付を行い、作業を お願ひです		巡回員	社 村 佐 森 長 上 野	

# 博新建設 安全パトロールチェックリスト表

実施年月日 24年11月19日

工事名	みなと保育所改築工事		元請名	足立建設工業	
当月月間安全目標	整理整頓. 不安全行動の防止		所長名	濱中所長	
			署名欄	濱中	
現場進捗状況	コンクリート相番		人員	7名	チェック
安全管理 及 活動	作業責任者選任				
	保護具服装				
	安全標識の掲示				
	K Y 活動				
	その他				
型 枠	整理整頓	片付良好です。			
	型枠支保工				
	電動工具				
	その他				
高 所 作 業	安全帯の使用				
	脚立、立馬の適正				
	その他				
安全通路	通路の確保				
	差し筋の養生				
	その他				
足 場 及 表 示	開口部の防護	陥穽手かり落下養生が必要と思われます。			
	立入禁止の表示				
	可動式足場				
	その他				
重 機 電 気	重機・クレーン等				
	器具及び配線				
	照 明				
防 火	消火器の設置				
(上記項目以外)					
その他					
総 評	ヤリ、場所の作業はなごり？ 資材の置キ等環境から 作業を行って下さい		巡回員	社村佐 弄 長 上 野	

# 博新建設 安全パトロールチェックリスト表

実施年月日 24年 11月 19日

工事名	吉田マンション	元請名	(株) 社建設工業	
当月月間 安全目標	整理整頓 不安全行動の防止	所長名	依田所長	
		署名欄	吉田	
現場進捗状況	2階材料搬入	人員	2名	チェック
安全管理 及 活動	作業責任者選任			
	保護具服装			
	安全標識の掲示			
	K Y 活動			
	その他			
型 枠	整理整頓	階板の昇降付近の片付をお願いです。		
	型枠支保工			
	電動工具			
	その他			
高 所 作 業	安全帯の使用			
	脚立、立馬の適正			
	その他			
安全通路	通路の確保			
	差し筋の養生			
	その他			
足 場 及 表 示	開口部の防護	階板手前の開口養生をお願いします		
	立入禁止の表示	荷上げ開口をバッチで養生して下さい。		
	可動式足場			
	その他			
重 機 電 気	重機・クレーン等	電線に接触は厳禁で巡回して下さい。		
	器具及び配線			
	照 明			
防 火	消火器の設置			
(上記項目以外)				
その他				
総 評	作業後の片付を行い、整理整頓して下さい。	巡回員	社村佐 本 長上 野 林	